

FENWAL Feuermelder Typ 27121 fig. 3802



Merkmale

Serie: 27121

Typ: 3802

Modell: Brandmelder

Anschluss: Aussengewinde (NPT)

Größe Prozessanschluss: 1/2" (15)

Max. Kontaktbelastung: 5 A

Elektrischer Anschluss: Leitungsdrähte

Explosionsschutz: Nein

Zulassungen: Ohne

Schaltpunkt	Einstecklänge	Durchmesser Sensor	Material Prozessanschluss	Material Gehäuse	Material Sensor	Schaltfunktion	Artikel
°F	mm	mm					
140	92.9	15.88	Messing	Messing	Edelstahl	Schliesser	11073234
140	92.9	15.88	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Schliesser	11341287
190	92.9	15.88	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Schliesser	11149228
225	92.9	15.88	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Schliesser	11075367
275	92.9	15.88	Messing	Messing	Edelstahl	Schliesser	11066393
275	92.9	15.88	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Schliesser	11070164
325	92.9	15.88	Messing	Messing	Edelstahl	Schliesser	11034762
325	92.9	15.88	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Schliesser	10060379
360	92.9	15.88	Messing	Messing	Edelstahl	Schliesser	11039441
360	92.9	15.88	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Schliesser	11378290
450	92.9	15.88	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Schliesser	11090505
600	92.9	15.88	Messing	Messing	Edelstahl	Schliesser	11125207
600	92.9	15.88	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Schliesser	10060380

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1