

STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex2 Typ: 5534 Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM

Reparaturkupplungen sämtlicher Rohrmaterialien. Auch als nicht zugfeste Rohrkupplung einsetzbar. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5° und eine axiale Bewegung von 10 mm. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich

- Wasserverteilung
- Gasleitungen
- Kühlwasser

Besonderheiten

- Reparaturkupplung
- Geeignet sowohl für Kunststoff- als auch für Metallrohre
- Aufklappbare Rohrkupplung
- Lieferbar in allen Rohrdurchmessern zwischen 180 und 2032mm

Merkmale

Serie: Open-Flex2
Typ: 5534
Form: Reparaturkupplung
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4571
Material Manschette: EPDM
Material Bolzen: Stahl
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Geeignet für Kunststoff zu Metall: Nein

Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser	Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser	Druckstufe Artikel	Druckstufe Artikel Maritime	Min. Dauertemperatur (Medium)	Max. Dauertemperatur (Medium)	Artikel
mm	mm			°C	°C	
219.1	219.1	PN9	PN9	-20	70	12229676
273	273	PN7	PN7	-20	70	12229677

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR811561251002744 2_DE_19.05.2024